

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月28日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.57	2.68	49.79	3.38	16.77	11.22	1.33	67221.05
1	5.83	2.72	54.03	3.07	18.09	10.83	1.33	71412.39
2	7.34	5.82	46.14	4.39	15.34	11.56	1.33	65729.02
3	5.50	8.11	51.28	4.95	13.55	11.94	1.33	63802.28
4	6.73	2.81	59.93	3.62	17.15	11.19	1.33	70643.24
5	7.66	4.38	53.16	3.36	16.81	11.40	1.31	80096.90
6	9.53	4.16	56.02	3.68	16.99	11.00	1.30	69327.34
7	4.77	4.70	50.21	3.59	15.96	11.75	1.34	65200.34
8	8.10	3.51	63.11	3.22	17.66	11.25	1.36	69739.24
9	8.98	4.04	40.09	3.61	17.08	11.26	1.36	69121.20
10	6.30	4.37	52.43	3.49	16.56	11.45	1.34	68673.18
11	6.11	4.25	64.62	3.29	17.10	11.63	1.38	67121.45
12	4.55	4.47	41.10	3.44	16.41	11.93	1.35	65159.74
13	3.91	7.57	55.77	3.02	19.43	10.46	1.34	71757.71
14	8.83	1.97	55.04	3.69	17.87	11.04	1.33	67650.83
15	4.95	1.99	50.25	2.81	19.60	10.81	1.33	68670.25
16	9.61	1.75	54.06	3.76	18.48	10.87	1.36	69667.45
17	9.14	1.96	49.28	3.92	17.77	10.87	1.35	68698.91
18	8.05	1.89	62.91	3.35	18.84	10.89	1.33	70935.13
19	6.69	1.61	58.05	2.99	18.30	11.05	1.33	71498.85
20	7.40	2.33	55.38	3.36	17.07	11.57	1.36	67974.96
21	9.75	1.75	53.79	3.80	17.64	10.83	1.37	70710.40
22	9.24	2.00	43.07	4.16	17.44	10.86	1.36	67701.47
23	8.16	2.92	54.70	3.58	17.43	11.08	1.36	68179.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.20	3.49	53.09	3.56	17.31	11.20	1.34	69028.87
最大值	9.75	8.11	64.62	4.95	19.60	11.94	1.38	80096.90
發生時間	21	3	11	3	15	3		5
最小值	3.91	1.61	40.09	2.81	13.55	10.46	1.29	63802.28
發生時間	13	19	9	15	3	13		3
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.12 %	0.18 %	0.04 %	0.16 %		-0.16	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月28日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.02	2.44	57.26	1.71	19.04	9.70	1.38	85161.67
1	3.29	2.37	45.35	1.56	19.13	9.73	1.38	81455.14
2	0.76	4.08	48.06	1.54	18.71	9.72	1.38	82658.78
3	2.36	2.42	59.79	2.36	16.15	10.12	1.38	82396.96
4	3.56	6.83	51.13	2.54	17.23	9.79	1.38	81769.50
5	3.24	3.43	54.36	2.22	18.14	9.27	1.40	84537.05
6	5.91	3.25	45.14	2.61	16.80	9.86	1.40	81580.32
7	6.97	3.79	53.02	2.05	19.82	9.19	1.39	83214.21
8	4.71	9.05	42.62	2.21	17.85	9.89	1.38	80598.08
9	2.62	10.38	48.22	1.68	18.88	9.88	1.39	78838.43
10	4.11	3.99	44.43	1.92	19.01	9.62	1.39	80019.98
11	5.99	8.87	36.46	3.08	19.05	8.95	1.38	82703.86
12	4.83	2.39	39.79	2.01	19.56	9.37	1.38	79822.12
13	1.41	1.82	45.73	1.13	20.82	9.06	1.38	81628.94
14	2.48	1.90	47.69	1.31	21.46	9.01	1.38	81762.70
15	5.47	2.69	44.56	2.15	19.28	9.33	1.38	81909.03
16	9.84	2.57	41.79	3.02	19.47	9.14	1.38	87027.64
17	7.59	1.44	51.64	2.12	19.88	9.52	1.38	84521.05
18	7.63	1.42	53.19	2.11	19.71	9.65	1.38	83736.71
19	9.05	1.26	43.68	2.52	19.16	9.32	1.39	86112.90
20	10.11	1.36	46.98	2.68	18.29	9.87	1.41	83797.59
21	8.79	1.09	55.31	2.63	18.81	9.80	1.39	84892.72
22	9.49	1.74	54.51	2.09	19.76	9.65	1.39	84506.47
23	9.58	2.35	60.86	2.83	17.47	10.15	1.38	83648.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.70	3.46	48.82	2.17	18.90	9.57	1.39	82845.86
最大值	10.11	10.38	60.86	3.08	21.46	10.15	1.41	87027.64
發生時間	20	9	23	11	14	23		16
最小值	0.76	1.09	36.46	1.13	16.15	8.95	1.37	78838.43
發生時間	2	21	11	13	3	11		9
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.79 %	-0.39 %	-0.15 %	0.04 %		-0.04	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月28日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.90	5.06	49.43	3.10	16.89	10.48	1.39	81129.73
1	5.76	5.86	54.42	2.79	18.16	10.34	1.39	82480.57
2	4.94	10.24	50.59	2.76	16.99	10.67	1.38	79787.66
3	5.07	7.39	57.31	3.24	15.53	10.75	1.38	78804.34
4	6.94	3.84	54.76	3.39	16.35	10.62	1.38	81013.57
5	9.73	5.16	57.56	3.17	16.86	10.53	1.40	83280.87
6	8.55	6.36	54.46	3.24	16.57	10.49	1.38	82401.13
7	9.11	9.25	61.74	3.06	18.58	10.37	1.41	82930.42
8	9.02	1.68	50.89	3.22	16.85	10.71	1.39	81022.82
9	7.65	2.21	53.78	3.03	16.16	10.64	1.37	78951.03
10	9.43	1.42	58.42	3.30	16.89	10.78	1.40	77580.14
11	11.81	4.56	53.62	3.06	19.15	10.10	1.42	86528.89
12	5.30	1.65	61.40	2.74	17.00	11.18	1.38	76488.96
13	5.03	1.48	62.88	2.96	16.44	11.45	1.37	74888.45
14	4.36	3.46	58.99	2.69	19.00	10.44	1.37	81937.37
15	6.43	1.63	52.10	2.80	17.46	10.55	1.36	78521.04
16	5.70	2.08	54.40	2.76	18.92	9.95	1.40	82461.34
17	10.40	1.53	64.51	3.45	18.38	10.44	1.38	81653.99
18	8.98	2.53	55.25	2.96	18.32	10.51	1.36	82786.70
19	9.63	1.67	63.29	2.90	19.38	10.27	1.38	84234.22
20	9.63	2.27	50.48	2.97	18.64	9.97	1.38	83961.20
21	9.95	5.28	52.89	3.53	16.61	10.52	1.38	78758.29
22	6.12	3.24	62.87	2.80	17.83	10.68	1.38	81312.73
23	7.96	5.14	59.64	2.79	17.98	10.42	1.39	83059.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.77	3.96	56.49	3.03	17.54	10.54	1.38	81082.29
最大值	11.81	10.24	64.51	3.53	19.38	11.45	1.43	86528.89
發生時間	11	2	17	21	19	13		11
最小值	4.36	1.42	49.43	2.69	15.53	9.95	1.35	74888.45
發生時間	14	10	0	14	3	16		13
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.27 %	-0.44 %	0.04 %		-0.23	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								