

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月29日

報表日期: 113年08月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.03	2.54	53.20	1.93	16.37	11.94	1.01	78244.93
1	8.75	2.82	54.68	1.40	18.07	11.53	1.00	81074.70
2	10.74	3.14	54.34	2.79	16.91	11.94	1.00	78153.91
3	6.80	5.97	47.41	3.18	15.34	12.14	0.99	76830.53
4	9.90	8.27	51.53	3.55	14.98	12.17	0.99	76369.73
5	2.28	2.03	56.32	2.37	15.63	11.96	0.98	72887.66
6	4.48	3.57	62.93	2.74	15.56	11.92	0.97	78430.38
7	1.43	4.80	61.24	2.64	16.18	11.88	0.98	79792.74
8	4.57	4.16	55.18	2.04	17.64	11.23	1.00	83795.41
9	5.92	6.41	43.65	3.54	15.31	12.07	0.97	78521.15
10	4.12	5.76	44.62	3.37	15.73	11.94	0.98	78956.33
11	6.15	4.96	43.50	3.25	16.51	11.80	0.97	75572.16
12	4.78	7.46	54.78	1.72	17.91	11.62	0.97	78577.12
13	3.03	12.72	37.14	5.09	20.71	9.48	0.94	77570.41
14	1.66	5.52	46.33	2.04	17.92	10.25	0.94	84130.11
15	2.17	4.61	40.96	3.76	15.66	12.37	0.94	75949.44
16	4.64	3.35	46.38	2.61	16.23	11.69	0.97	82093.81
17	5.59	3.06	58.06	1.76	16.86	11.54	0.97	82812.47
18	5.82	3.66	48.74	1.58	18.34	11.16	0.98	84322.28
19	9.91	6.28	43.05	2.45	17.23	11.41	0.99	84422.12
20	7.05	6.17	40.90	2.65	16.60	11.78	0.99	81106.76
21	8.98	4.74	56.79	1.58	18.70	11.02	0.98	85777.99
22	8.63	5.02	53.23	2.13	17.75	11.51	0.98	82396.16
23	8.05	4.72	61.04	2.14	18.13	11.45	0.97	82660.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.02	5.07	50.67	2.60	16.93	11.58	0.98	80018.68
最 大 值	10.74	12.72	62.93	5.09	20.71	12.37	1.02	85777.99
發生時間	2	13	6	13	13	15		21
最 小 值	1.43	2.03	37.14	1.40	14.98	9.48	0.92	72887.66
發生時間	7	5	13	1	4	13		5
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.15 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.35 %	-0.62 %	0.23 %		-0.27		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年08月29日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月29日

報表日期: 113年08月29日

[illegible]