

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月09日

報表日期: 114年06月09日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.49	3.31	56.13	2.69	18.97	10.53	1.25	86968.31
1	7.15	5.76	54.57	3.00	18.23	10.94	1.25	82097.93
2	8.07	2.95	61.10	2.18	16.63	11.53	1.26	79382.26
3	4.07	3.33	61.11	2.68	17.74	10.88	1.27	82674.65
4	5.58	3.47	56.98	2.72	15.47	11.52	1.27	77622.74
5	7.81	1.82	59.64	2.22	18.99	11.70	1.29	82040.47
6	5.99	2.73	61.13	2.65	17.90	11.31	1.29	81137.16
7	1.74	2.55	64.86	2.08	17.72	11.90	1.29	76429.56
8	2.25	2.68	61.96	2.87	17.31	11.23	1.28	82263.06
9	5.48	3.43	52.35	5.26	15.76	11.40	1.29	79701.19
10	5.22	4.72	52.51	3.71	17.06	11.01	1.29	83938.43
11	3.27	2.55	60.21	2.39	17.25	11.29	1.29	80722.97
12	1.11	3.45	38.05	2.59	16.13	11.50	1.29	78378.11
13	2.18	4.88	51.42	2.87	15.75	11.77	1.29	78978.07
14	1.07	1.13	58.57	2.02	16.31	11.78	1.29	78573.22
15	0.79	1.19	50.49	3.12	15.28	11.78	1.29	79510.51
16	1.80	2.07	62.43	1.63	17.63	11.25	1.29	81940.14
17	3.50	3.30	54.79	1.67	16.98	11.11	1.29	83524.81
18	3.03	3.46	68.19	1.03	17.94	11.26	1.29	81507.31
19	5.33	4.01	63.05	1.81	17.21	10.90	1.29	85098.26
20	5.40	5.26	53.07	2.23	15.91	11.36	1.29	82538.50
21	5.41	4.07	63.01	1.34	17.95	11.00	1.29	83738.79
22	6.75	3.85	51.77	2.24	16.65	11.19	1.29	83357.37
23	3.45	4.46	62.35	1.42	17.53	11.58	1.29	78835.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.21	3.35	57.49	2.43	17.10	11.32	1.28	81289.99
最 大 值	8.07	5.76	68.19	5.26	18.99	11.90	1.31	86968.31
發生時間	2	1	18	9	5	7		0
最 小 值	0.79	1.13	38.05	1.03	15.28	10.53	1.25	76429.56
發生時間	15	14	12	18	15	0		7
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07		0.20 %
全幅偏移(率)	0.44 %	0.66 %	-0.42 %	0.72 %		-0.09		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月09日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.24	6.19	50.92	2.49	20.42	8.55	1.46	79977.64
1	4.07	7.82	48.79	2.56	19.75	8.54	1.45	85218.87
2	11.03	2.77	64.38	2.86	17.38	9.35	1.43	84852.81
3	4.90	2.59	56.61	2.99	19.86	8.91	1.42	82742.60
4	2.49	2.50	56.34	2.77	19.18	9.14	1.42	81995.94
5	1.26	6.09	54.83	2.61	20.75	8.53	1.43	83312.44
6	1.78	2.01	57.56	1.52	18.06	9.14	1.44	77972.78
7	1.27	1.74	57.77	2.48	20.23	9.57	1.47	92647.32
8	2.29	5.98	57.10	3.08	20.58	8.65	1.43	83068.26
9	4.80	6.28	48.97	3.23	18.72	8.58	1.44	80698.68
10	0.76	7.68	53.13	3.17	20.06	8.63	1.47	83390.36
11	0.70	1.83	57.42	2.85	17.76	9.67	1.49	80188.72
12	1.35	1.35	55.19	2.89	17.79	9.75	1.46	74908.97
13	2.21	3.73	53.35	5.34	17.29	9.92	1.46	75309.71
14	2.23	0.53	61.80	2.86	18.23	9.98	1.43	71684.39
15	1.70	1.35	56.99	2.77	16.91	9.93	1.41	75074.57
16	0.49	1.68	63.94	2.28	17.33	10.13	1.45	79097.30
17	0.45	1.41	65.16	1.99	17.17	10.28	1.43	77963.67
18	4.38	3.13	63.46	2.09	16.76	10.23	1.43	78553.41
19	0.79	2.94	55.81	1.92	18.81	9.18	1.43	78339.11
20	1.18	6.93	55.80	1.81	18.48	9.23	1.43	77942.44
21	1.11	5.14	57.30	1.85	18.43	9.24	1.42	77068.38
22	1.10	5.46	60.33	1.84	18.36	9.74	1.42	73137.68
23	0.85	5.01	60.01	2.42	19.06	9.85	1.42	76396.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.31	3.84	57.21	2.61	18.64	9.36	1.44	79647.61
最 大 值	11.03	7.82	65.16	5.34	20.75	10.28	1.52	92647.32
發生時間	2	1	17	13	5	17		7
最 小 值	0.45	0.53	48.79	1.52	16.76	8.53	1.39	71684.39
發生時間	17	14	1	6	18	5		14
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.04 %	-0.29 %	-0.04 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.72 %	-0.92 %	0.32 %		0.29		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								