P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月09日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.07	4.44	63.88	0.44	21.13	9.57	1.36	84700.00
1	7.30	2.71	49.00	0.79	20.36	9.84	1.35	83920.82
2	9.62	6.45	35.27	1.24	17.67	11.03	1.33	77590.66
3	11.26	6.19	39.83	2.08	17.77	10.66	1.32	80721.51
4	10.27	8.25	44.57	1.81	17.37	10.19	1.30	83549.67
5	9.00	1.77	44.32	2.03	17.06	10.57	1.29	84394.95
6	7.66	4.75	51.89	1.32	17.54	10.54	1.29	82373.86
7	9.49	3.30	36.34	1.52	17.58	10.20	1.30	80764.95
8	7.62	3.72	46.24	1.50	18.27	10.19	1.34	81888.08
9	9.19	3.99	52.00	1.17	18.16	10.22	1.34	81937.81
10	6.04	7.66	47.48	0.77	17.84	10.31	1.33	80846.94
11	5.15	9.54	51.81	0.97	17.94	10.24	1.33	80107.10
12	9.69	5.82	53.36	1.16	17.88	10.32	1.30	81857.95
13	12.01	4.91	55.03	1.27	17.62	10.56	1.29	82035.69
14	8.63	7.32	54.04	1.22	17.47	10.62	1.30	80524.01
15	7.31	2.97	50.18	0.98	18.20	10.54	1.31	79253.92
16	9.45	6.07	43.16	0.94	19.34	9.64	1.31	80872.39
17	9.21	1.74	46.56	1.02	19.08	9.65	1.31	81771.60
18	7.79	5.70	40.81	1.14	19.49	9.37	1.31	82545.58
19	9.52	5.07	35.30	1.08	19.75	9.46	1.32	82340.66
20	11.70	6.28	40.78	1.10	19.08	9.64	1.31	80581.81
21	8.66	3.70	37.07	1.28	19.40	9.44	1.31	81441.75
22	11.43	5.16	41.60	1.37	19.31	9.69	1.32	83441.24
23	11.38	3.53	45.29	1.38	18.01	10.44	1.33	79288.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.98	5.04	46.08	1.23	18.47	10.12	1.32	81614.64
最 大 值	12.01	9.54	63.88	2.08	21.13	11.03	1.40	84700.00
發生時間	13	11	0	3	0	2		0
最 小 值	5.15	1.74	35.27	0.44	17.06	9.37	1.29	77590.66
發生時間	11	17	2	0	5	18		2
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.07 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.22 %	0.00 %	0.27 %		0.09		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月09日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.92	1.95	56.49	1.56	17.97	10.46	1.11	82724.49
1	8.93	3.00	45.45	1.81	19.22	9.94	1.11	83453.44
2	9.26	3.38	50.07	2.46	16.94	10.28	1.13	84923.46
3	10.19	4.56	42.62	3.14	17.03	9.83	1.13	86078.57
4	9.04	6.79	44.56	2.34	18.08	9.57	1.14	87632.65
5	8.90	4.62	38.61	2.93	17.07	9.80	1.12	83960.35
6	6.70	4.23	40.06	2.24	16.68	10.16	1.10	90333.45
7	8.70	4.47	48.90	2.31	16.77	10.29	1.10	83549.58
8	8.40	1.76	57.03	2.24	16.58	10.48	1.10	85913.94
9	8.82	2.69	59.72	2.11	17.58	10.50	1.10	86562.74
10	9.20	4.21	56.34	2.67	15.89	10.93	1.10	83325.18
11	8.88	14.31	67.49	2.69	16.29	10.66	1.12	84901.35
12	8.72	2.20	69.34	3.45	14.91	11.13	1.11	82041.63
13	10.02	6.32	60.20	3.51	14.72	10.89	1.10	81840.19
14	8.79	3.62	53.92	3.12	15.51	10.63	1.10	82903.95
15	8.64	5.50	55.75	2.69	15.89	10.70	1.10	83983.84
16	8.76	3.33	58.38	1.97	16.70	10.28	1.10	80618.24
17	8.80	4.31	52.12	1.87	18.31	9.58	1.10	84984.30
18	9.10	4.47	49.29	2.27	17.79	9.59	1.10	84293.04
19	9.13	5.74	49.06	2.48	17.72	9.42	1.10	83163.23
20	7.52	8.56	37.19	2.85	19.28	9.17	1.10	72261.08
21	10.80	3.80	40.04	1.40	17.98	8.68	1.09	85275.00
22	9.44	4.29	42.54	2.25	18.30	8.91	1.07	83438.64
23	10.02	2.35	50.43	2.34	17.15	10.14	1.08	84131.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.95	4.60	51.07	2.45	17.10	10.08	1.10	83845.57
最 大 值	10.80	14.31	69.34	3.51	19.28	11.13	1.15	90333.45
發生時間	21	11	12	13	20	12		6
最 小 值	6.70	1.76	37.19	1.40	14.72	8.68	1.05	72261.08
發生時間	6	8	20	21	13	21		20
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.03 %	0.24 %	0.25 %		0.06		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月09日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.34	10.70	45.18	1.67	18.06	9.29	1.54	79735.16
1	4.63	4.42	43.05	1.18	19.81	9.36	1.54	75225.31
2	3.81	4.73	52.48	1.63	17.34	9.81	1.55	76243.08
3	5.26	2.67	59.63	2.16	16.11	10.17	1.54	81620.92
4	13.39	3.18	57.76	2.77	16.40	10.06	1.53	82050.25
5	12.55	1.51	49.59	2.74	16.81	9.55	1.53	81753.85
6	10.30	1.25	52.01	2.53	16.09	9.89	1.54	78670.75
7	1.23	6.51	59.09	1.64	15.94	10.05	1.56	80317.80
8	6.99	2.61	57.65	2.00	16.60	9.78	1.58	78671.82
9	7.88	5.57	56.00	1.94	17.10	9.71	1.57	79207.37
10	8.80	11.42	53.75	2.18	18.02	9.50	1.55	80191.16
11	8.17	6.48	58.78	2.18	17.36	9.65	1.56	80480.35
12	13.56	5.70	64.91	2.98	16.19	9.66	1.60	81057.62
13	9.08	6.89	56.69	2.96	14.83	10.15	1.60	76440.56
14	7.03	6.35	60.31	2.15	17.76	9.57	1.57	80142.53
15	6.44	6.11	49.62	2.04	15.78	10.01	1.56	78416.62
16	5.53	11.71	29.23	2.28	18.58	8.54	1.53	78336.81
17	3.26	4.67	53.20	1.52	17.53	9.31	1.57	81156.75
18	6.38	1.70	47.67	1.71	17.65	9.51	1.53	83565.47
19	9.74	3.80	45.22	1.99	18.33	9.04	1.52	83933.21
20	11.99	5.54	43.15	2.36	18.60	8.53	1.54	82034.43
21	10.85	3.66	37.14	1.01	17.69	8.83	1.54	81561.75
22	6.48	3.50	32.57	1.30	18.26	8.80	1.52	80797.53
23	9.41	3.70	37.17	1.95	17.84	9.07	1.52	82148.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.88	5.18	50.08	2.04	17.28	9.49	1.55	80156.66
最 大 值	13.56	11.71	64.91	2.98	19.81	10.17	1.60	83933.21
發生時間	12	16	12	12	1	3		19
最 小 值	1.23	1.25	29.23	1.01	14.83	8.53	1.52	75225.31
發生時間	7	6	16	21	13	20		1
零點偏移(率)	-0.11 %	0.00 %	-0.09 %	-0.07 %		0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.02 %	0.05 %	0.02 %		0.37		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								