

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月21日

報表日期: 114年12月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	12.34	11.88	46.68	2.03	18.84	11.26	1.25	80663.49
1	11.96	11.50	45.86	2.83	18.71	10.92	1.25	83033.41
2	11.76	11.54	49.50	2.65	17.27	11.22	1.25	82390.61
3	11.94	11.81	56.78	2.51	17.05	11.49	1.26	80470.85
4	13.19	13.57	54.14	2.51	18.51	10.83	1.26	85014.37
5	12.78	13.10	58.61	2.82	17.02	11.60	1.29	83681.26
6	11.26	13.51	58.96	2.93	16.81	11.85	1.29	77795.51
7	12.30	12.79	46.28	3.66	16.37	11.43	1.30	80919.39
8	12.25	13.50	43.72	2.92	16.43	11.92	1.29	77377.12
9	11.55	13.96	40.20	4.90	14.19	12.23	1.29	76597.98
10	12.15	14.27	40.36	3.95	15.40	12.20	1.29	75827.97
11	12.14	13.95	45.28	4.15	15.05	12.24	1.29	76145.95
12	12.13	13.74	57.13	3.51	15.70	12.11	1.29	76415.13
13	11.21	13.42	53.81	2.54	16.60	11.81	1.29	78617.45
14	12.23	12.88	51.90	3.19	15.99	11.45	1.28	81936.30
15	11.84	14.30	41.81	4.65	14.84	12.31	1.26	75280.51
16	12.70	11.46	28.56	5.25	14.88	12.05	1.25	77222.38
17	11.94	13.54	39.07	1.78	16.18	11.78	1.25	79213.57
18	10.24	14.36	54.01	1.48	15.69	12.42	1.25	74280.07
19	13.44	13.06	48.77	1.39	17.50	11.24	1.25	82654.56
20	10.47	13.64	57.21	2.22	13.94	12.13	1.28	78205.96
21	12.86	14.00	40.53	2.19	14.62	12.31	1.29	75662.45
22	12.88	14.43	44.88	2.45	14.23	12.25	1.29	76548.03
23	11.28	13.95	44.29	2.21	13.92	12.46	1.29	75022.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.03	13.26	47.85	2.95	16.07	11.81	1.27	78790.69
最 大 值	13.44	14.43	58.96	5.25	18.84	12.46	1.31	85014.37
發生時間	19	22	6	16	0	23		4
最 小 值	10.24	11.46	28.56	1.39	13.92	10.83	1.25	74280.07
發生時間	18	16	16	19	23	4		18
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.77 %	0.86 %	-1.09 %	-0.99 %		0.08	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月21日

[illegible]

