

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	5.47	8.67	56.21	2.24	15.19	10.35	1.44	76934.76
1	6.31	5.62	59.21	2.36	15.18	10.52	1.43	76290.23
2	9.01	7.03	59.31	2.56	15.13	10.54	1.42	74820.55
3	4.72	5.76	52.55	1.70	17.79	9.80	1.41	76966.11
4	4.21	3.00	51.64	1.70	17.01	9.52	1.41	77478.43
5	3.74	2.19	57.30	1.68	16.67	10.06	1.41	77933.64
6	1.69	2.46	55.34	1.47	18.70	9.63	1.42	77966.67
7	2.39	3.54	48.40	1.96	18.85	9.55	1.45	80798.84
8	0.51	2.09	54.53	1.50	18.59	9.98	1.47	76577.56
9	0.16	6.84	42.43	1.35	18.50	9.11	1.45	83307.01
10	0.74	6.00	54.60	1.61	18.09	9.75	1.48	81095.88
11	0.39	3.77	51.65	1.70	16.30	9.85	1.44	76918.47
12	0.00	4.21	58.96	1.59	15.82	10.23	1.43	74318.41
13	0.94	3.71	60.02	1.93	15.50	10.15	1.43	74922.15
14	2.30	1.66	58.57	2.02	15.80	10.03	1.43	74439.86
15	5.44	3.90	56.68	2.26	16.33	9.51	1.44	76606.36
16	10.97	7.52	61.54	2.58	15.03	10.02	1.44	78082.88
17	2.16	1.58	67.97	0.96	18.74	9.46	1.44	81903.84
18	3.17	3.66	46.88	1.30	19.07	8.90	1.43	83754.09
19	1.56	3.72	52.38	1.70	18.93	8.90	1.42	83591.10
20	5.72	6.80	51.68	2.44	16.46	9.36	1.46	83908.53
21	5.51	5.42	55.09	2.35	17.91	9.18	1.48	81861.32
22	3.82	1.57	56.28	2.10	18.81	9.15	1.44	80439.59
23	6.46	3.60	63.72	2.08	17.65	9.73	1.43	80935.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.64	4.35	55.54	1.88	17.17	9.72	1.44	78827.16
最 大 值	10.97	8.67	67.97	2.58	19.07	10.54	1.49	83908.53
發生時間	16	0	17	16	18	2		20
最 小 值	0.00	1.57	42.43	0.96	15.03	8.90	1.41	74318.41
發生時間	12	22	9	17	16	18		12
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	1.15 %	-0.05 %	-0.14 %	-0.00 %		0.06		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								