

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月14日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.61	3.95	64.97	2.53	15.34	12.70	1.34	67033.72
1	9.84	4.06	49.57	2.33	16.53	12.07	1.33	71249.69
2	10.02	8.39	60.22	2.86	15.06	12.38	1.34	70176.23
3	9.03	8.23	66.07	3.17	14.20	12.60	1.37	69024.95
4	9.76	7.51	51.31	4.04	13.61	12.65	1.36	68386.14
5	6.78	3.99	55.18	3.69	13.70	12.55	1.37	64938.62
6	8.10	3.44	58.82	3.88	13.42	12.70	1.36	68778.25
7	10.08	4.45	61.31	4.01	13.67	12.62	1.37	68956.67
8	7.32	3.62	60.59	3.78	13.72	12.89	1.39	66923.89
9	6.73	3.14	65.33	2.48	15.74	12.03	1.34	72070.54
10	8.46	3.39	59.64	2.97	14.96	12.27	1.35	70495.56
11	10.27	3.34	46.35	3.84	14.33	12.41	1.39	69889.25
12	10.73	4.60	50.48	4.60	13.25	12.68	1.34	67611.36
13	10.49	3.34	60.04	3.87	13.77	12.64	1.33	67752.78
14	12.45	11.60	45.23	5.20	12.14	12.68	1.35	68423.40
15	14.62	8.89	46.31	8.96	9.78	13.29	1.34	63947.36
16	13.47	1.52	45.13	5.60	11.57	13.06	1.36	68656.01
17	8.00	1.74	54.30	3.61	13.58	12.58	1.35	71391.02
18	9.33	2.96	47.81	3.94	13.18	12.78	1.33	68337.63
19	10.61	9.55	49.59	4.30	12.83	12.69	1.34	69267.49
20	7.88	3.79	61.48	3.37	14.05	12.49	1.40	69725.11
21	9.65	4.34	53.25	3.59	14.04	12.46	1.39	69055.86
22	10.07	5.05	52.86	3.68	13.96	12.55	1.36	68112.82
23	7.48	3.66	64.72	2.73	15.26	12.58	1.34	67471.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.53	4.94	55.44	3.88	13.82	12.60	1.36	68653.14
最大值	14.62	11.60	66.07	8.96	16.53	13.29	1.41	72070.54
發生時間	15	14	3	15	1	15		9
最小值	6.73	1.52	45.13	2.33	9.78	12.03	1.33	63947.36
發生時間	9	16	16	1	15	9		15
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.49 %	0.60 %	0.10 %	0.99 %		0.29	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.85	3.46	42.53	1.49	18.85	10.26	1.44	84307.96
1	9.47	3.58	41.29	2.87	16.75	10.32	1.45	79912.18
2	11.04	12.46	47.08	3.42	15.10	10.65	1.46	82078.05
3	8.59	9.90	41.82	2.83	16.34	10.20	1.46	82370.74
4	10.35	10.99	41.16	2.39	17.92	9.77	1.49	84831.58
5	10.14	5.03	36.27	2.56	17.13	10.13	1.49	84043.59
6	0.49	4.63	29.24	1.65	16.98	9.91	1.50	74740.35
7	8.34	5.20	36.26	2.43	17.50	10.01	1.45	83192.32
8	10.65	4.54	42.85	2.70	17.24	10.09	1.44	83006.75
9	10.88	5.92	39.73	2.93	18.61	9.77	1.38	86913.48
10	11.34	4.09	41.23	2.07	18.62	9.96	1.41	85240.62
11	5.90	3.79	49.14	1.05	20.79	9.78	1.40	85725.26
12	9.12	7.97	48.71	1.52	20.16	9.85	1.36	86923.55
13	8.51	6.82	38.37	2.02	18.10	10.33	1.37	84180.16
14	11.06	9.92	47.56	2.96	17.61	10.32	1.39	84290.90
15	11.64	9.44	37.89	3.21	17.01	10.58	1.40	81579.59
16	10.00	4.98	45.53	2.90	15.76	10.46	1.41	83899.65
17	10.36	1.38	48.48	2.41	17.27	10.42	1.42	86181.47
18	10.20	1.54	43.77	2.12	18.17	10.23	1.39	87250.60
19	9.44	5.91	45.19	2.45	15.94	10.52	1.37	83670.94
20	9.73	5.00	56.69	2.45	16.14	10.45	1.37	83693.99
21	9.64	4.95	55.89	2.05	17.94	10.27	1.39	85752.68
22	11.11	4.85	45.39	2.00	18.67	10.21	1.42	85851.50
23	10.08	4.21	43.03	2.36	17.80	10.41	1.42	85809.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.37	5.86	43.55	2.37	17.60	10.20	1.42	83976.97
最大值	11.64	12.46	56.69	3.42	20.79	10.65	1.99	87250.60
發生時間	15	2	20	2	11	2		18
最小值	0.49	1.38	29.24	1.05	15.10	9.77	1.36	74740.35
發生時間	6	17	6	11	2	4		6
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.11 %	0.66 %	-0.85 %	0.04 %		0.16	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.02	6.05	51.98	1.15	16.41	11.13	1.38	83016.33
1	5.99	7.65	50.37	1.33	16.64	11.06	1.38	83649.04
2	9.43	2.21	53.58	2.29	14.32	11.41	1.38	82373.24
3	4.68	3.31	54.09	2.20	13.86	11.92	1.39	78393.44
4	7.63	2.40	56.76	1.86	14.94	11.62	1.39	80388.76
5	10.44	4.26	51.24	2.01	15.42	11.03	1.41	84173.02
6	6.67	7.84	46.69	1.29	16.20	10.90	1.41	82782.43
7	9.09	5.21	44.26	2.67	13.94	11.14	1.39	80331.44
8	8.11	1.36	50.11	1.78	15.55	11.07	1.42	83077.18
9	10.38	1.48	51.30	1.63	16.82	10.66	1.38	85673.27
10	9.44	1.85	52.63	1.54	16.64	10.76	1.38	85428.25
11	8.44	2.38	54.24	1.88	15.55	11.05	1.38	83097.47
12	7.76	2.53	59.25	1.48	18.25	10.60	1.40	86231.34
13	5.24	3.40	49.21	1.30	16.90	10.87	1.41	85201.74
14	10.28	1.48	54.61	1.67	16.38	11.02	1.42	84028.93
15	10.07	4.51	50.41	2.53	15.29	11.18	1.40	80589.02
16	8.81	2.46	49.49	2.72	14.04	11.35	1.39	83670.42
17	9.10	1.41	59.02	1.94	15.57	11.28	1.40	83745.78
18	7.60	1.33	53.44	1.35	17.72	10.60	1.41	87277.60
19	9.05	7.05	54.74	2.37	14.42	11.30	1.40	84896.51
20	9.57	5.76	53.11	3.04	13.83	11.40	1.38	83647.07
21	8.83	3.35	53.11	2.48	14.63	11.31	1.38	84718.34
22	10.32	1.92	55.46	1.73	16.69	10.95	1.38	85644.82
23	7.43	2.69	50.94	1.36	17.61	10.66	1.38	86845.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.35	3.50	52.50	1.90	15.73	11.09	1.39	83703.36
最大值	10.44	7.84	59.25	3.04	18.25	11.92	1.43	87277.60
發生時間	5	6	12	20	12	3		18
最小值	4.68	1.33	44.26	1.15	13.83	10.60	1.38	78393.44
發生時間	3	18	7	0	20	12		3
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.96 %	1.91 %	-0.01 %	0.58 %		0.17	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								