

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月09日

報表日期: 113年08月09日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.05	3.84	57.05	1.74	16.82	12.45	0.94	72202.33
1	8.11	3.80	53.01	2.38	17.38	12.34	0.95	73785.97
2	7.15	3.36	51.66	1.47	17.23	11.95	0.97	77664.36
3	4.22	3.35	50.68	1.55	16.70	12.07	0.96	77808.17
4	4.26	9.05	45.87	2.40	15.71	11.96	0.95	78491.35
5	9.24	14.28	47.50	2.55	16.01	11.69	0.94	78177.67
6	10.04	4.97	43.59	2.81	15.67	11.79	0.91	74660.40
7	3.32	4.73	51.31	1.11	17.35	12.11	0.97	71376.33
8	2.19	3.07	52.69	0.77	18.26	12.01	0.96	75681.57
9	1.36	2.72	59.08	0.67	18.64	12.34	0.95	73531.40
10	6.47	6.01	40.56	1.58	17.93	11.52	0.97	81067.15
11	9.07	4.00	46.12	2.31	17.44	11.76	0.94	79248.91
12	6.71	2.33	50.37	1.51	17.31	11.78	0.94	80285.24
13	4.60	3.86	43.00	3.29	14.88	12.57	0.95	76358.47
14	6.62	2.44	45.95	1.88	17.18	11.72	0.97	80927.05
15	9.56	2.50	46.99	1.72	17.56	11.63	0.97	80943.96
16	7.98	2.34	43.04	1.84	17.10	11.52	0.97	81936.18
17	5.52	2.29	48.81	1.18	17.64	11.47	0.96	81855.05
18	7.47	2.63	48.62	1.99	16.16	11.72	0.93	81205.62
19	13.54	2.99	52.28	2.89	16.31	11.92	0.95	78931.43
20	14.12	3.20	46.35	2.93	15.41	11.89	0.97	80275.26
21	8.95	7.57	42.18	4.51	14.18	11.94	0.97	79571.00
22	11.97	7.60	45.35	3.96	15.17	11.93	0.97	79816.46
23	7.11	3.79	47.62	2.20	16.51	11.67	0.94	78432.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.44	4.45	48.32	2.14	16.69	11.91	0.95	78093.09
最 大 值	14.12	14.28	59.08	4.51	18.64	12.57	1.01	81936.18
發生時間	20	5	9	21	9	13		16
最 小 值	1.36	2.29	40.56	0.67	14.18	11.47	0.90	71376.33
發生時間	9	17	10	9	21	17		7
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.72 %	-0.07 %	0.05 %		-0.04		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月09日

報表日期: 113年08月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.22	2.58	60.14	0.99	17.61	11.04	0.90	77198.51
1	5.32	2.86	62.74	1.18	17.49	11.68	0.89	69965.09
2	3.87	2.54	52.80	1.45	16.12	10.94	0.88	78790.65
3	6.37	2.31	63.24	1.29	15.96	11.30	0.88	77395.52
4	7.87	2.64	55.16	1.66	16.30	11.08	0.89	78406.14
5	7.18	2.67	55.49	1.82	15.38	11.34	0.91	76154.21
6	9.32	7.64	61.59	1.70	15.52	11.34	0.91	75595.03
7	6.71	3.02	58.50	1.09	16.81	10.97	0.91	83745.69
8	8.88	1.88	53.51	0.84	17.20	11.21	0.90	76822.77
9	4.92	1.65	52.53	0.62	17.97	10.77	0.92	79456.25
10	4.06	2.28	45.52	1.28	15.71	11.18	0.90	74011.04
11	7.48	1.68	45.67	1.01	17.43	10.58	0.87	76979.19
12	1.06	1.87	45.07	1.49	14.85	11.68	0.88	71679.52
13	1.30	2.03	52.42	1.50	14.64	12.24	0.87	67776.37
14	8.20	2.01	54.28	1.38	16.53	11.23	0.90	75870.66
15	12.36	3.67	45.26	2.45	15.21	11.54	0.90	75871.56
16	10.35	1.74	44.70	2.09	15.73	11.04	0.90	78594.75
17	9.30	1.71	45.84	2.02	15.06	11.18	0.92	75988.91
18	14.36	1.71	50.89	1.91	15.61	11.21	0.92	77359.87
19	8.39	2.06	47.56	1.30	15.29	11.34	0.91	77478.03
20	16.11	2.00	47.51	1.77	15.48	11.14	0.89	78323.28
21	6.58	4.20	41.09	2.13	14.24	11.28	0.86	74796.14
22	6.51	3.08	45.99	2.22	14.28	11.53	0.85	73597.46
23	11.37	2.32	49.42	1.96	15.62	11.29	0.90	76201.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.67	2.59	51.54	1.55	15.92	11.26	0.89	76169.08
最 大 值	16.11	7.64	63.24	2.45	17.97	12.24	0.92	83745.69
發生時間	20	6	3	15	9	13		7
最 小 值	1.06	1.65	41.09	0.62	14.24	10.58	0.83	67776.37
發生時間	12	9	21	9	21	11		13
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		-0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.03 %	-0.38 %	0.32 %		0.31		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								