

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月15日

報表日期: 114年04月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.89	6.63	61.77	0.51	19.34	9.82	1.29	84593.54
1	3.68	4.85	55.16	1.07	18.06	10.65	1.29	83293.29
2	6.88	4.84	51.45	0.89	18.48	10.45	1.28	82994.02
3	5.67	4.92	44.51	1.32	17.42	10.47	1.26	82415.39
4	3.47	2.70	57.04	0.52	18.83	10.44	1.28	81521.65
5	3.83	6.54	41.71	0.65	18.37	10.24	1.32	87170.30
6	0.38	3.67	50.00	0.90	16.63	10.83	1.31	79705.60
7	8.94	2.79	51.96	1.06	18.15	10.34	1.31	82279.54
8	1.49	2.82	67.23	0.33	19.56	10.09	1.32	81348.00
9	4.06	7.66	54.72	0.84	18.21	10.08	1.32	83048.17
10	1.88	9.91	62.20	0.38	19.37	10.17	1.33	79108.16
11	0.15	13.48	51.32	1.31	17.57	10.53	1.31	79892.08
12	0.00	13.18	60.91	1.74	17.25	10.97	1.32	75789.98
13	0.00	14.96	56.27	2.18	16.70	10.93	1.34	78881.78
14	0.57	13.03	50.38	2.58	15.86	11.46	1.31	78352.99
15	0.08	20.64	51.53	1.87	15.71	11.76	1.29	74305.51
16	0.16	18.92	51.09	0.91	17.32	10.48	1.30	78466.29
17	0.66	1.01	45.40	0.83	16.42	10.53	1.31	80600.37
18	1.55	3.62	30.86	0.89	16.79	10.17	1.29	78850.81
19	1.93	2.22	40.99	0.47	19.00	9.86	1.31	82619.40
20	5.96	1.46	36.33	0.84	17.37	10.15	1.32	82890.64
21	5.22	1.68	51.23	0.67	18.65	10.15	1.32	83311.58
22	9.30	2.24	43.99	0.73	18.57	10.06	1.29	82573.13
23	8.86	6.57	45.20	0.82	18.72	9.96	1.29	82510.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.28	7.10	50.55	1.01	17.85	10.44	1.30	81105.11
最 大 值	9.30	20.64	67.23	2.58	19.56	11.76	1.34	87170.30
發生時間	22	15	8	14	8	15		5
最 小 值	0.00	1.01	30.86	0.33	15.71	9.82	1.24	74305.51
發生時間	12	17	18	8	15	0		15
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.09		0.30 %
全幅偏移(率)	1.96 %	0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		0.12		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.33	7.51	55.35	1.54	19.39	9.11	1.58	86421.37
1	6.46	5.76	55.39	1.28	19.07	9.45	1.60	82153.49
2	9.89	2.14	62.49	1.86	17.15	9.73	1.60	86607.08
3	8.17	5.88	64.28	1.79	15.81	10.19	1.57	82862.12
4	7.12	1.42	63.15	1.62	16.30	9.97	1.59	82819.26
5	1.62	1.76	60.65	1.08	16.27	10.17	1.58	78960.91
6	0.92	1.53	60.86	1.06	16.31	10.07	1.59	85638.01
7	3.07	3.05	51.94	1.24	18.45	9.67	1.60	87600.73
8	3.37	1.79	64.69	1.57	15.89	10.27	1.59	83623.58
9	2.93	1.40	56.85	1.27	15.84	10.41	1.57	79338.31
10	2.33	7.87	55.56	1.05	16.86	10.21	1.54	76726.10
11	2.53	8.00	43.58	2.07	15.58	10.20	1.54	77870.80
12	4.83	7.17	42.79	1.54	18.09	8.93	1.56	81189.79
13	8.12	9.57	53.21	2.33	15.90	9.43	1.54	81064.42
14	5.14	6.85	53.86	2.02	14.72	9.75	1.53	79629.78
15	3.90	2.81	54.12	1.74	15.70	9.85	1.54	79586.91
16	4.74	6.87	46.71	1.95	17.60	9.16	1.52	82941.68
17	0.51	5.91	46.91	1.09	18.13	9.21	1.54	82236.46
18	1.59	4.83	44.04	0.90	17.32	9.21	1.54	86547.14
19	2.92	2.81	47.14	1.13	18.22	9.12	1.53	83987.43
20	7.07	9.22	51.74	1.81	17.30	9.44	1.55	84710.96
21	9.11	5.57	58.67	3.21	16.63	9.46	1.56	82990.36
22	8.05	6.62	56.80	1.81	17.75	9.32	1.54	79101.87
23	3.81	7.87	50.35	1.63	19.78	8.50	1.52	82397.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.81	5.18	54.21	1.61	17.09	9.62	1.56	82375.26
最 大 值	9.89	9.57	64.69	3.21	19.78	10.41	1.60	87600.73
發生時間	2	13	8	21	23	9		7
最 小 值	0.51	1.40	42.79	0.90	14.72	8.50	1.52	76726.10
發生時間	17	9	12	18	14	23		10
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.29 %	-0.33 %	0.05 %		0.43		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								