

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月23日

報表日期: 115年01月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	3.17	14.13	51.50	1.52	13.16	12.96	1.26	77373.99
11	8.43	13.66	58.98	3.10	11.87	13.18	1.28	72819.09
12	9.10	13.91	55.05	2.88	12.62	12.99	1.25	73940.10
13	11.23	14.49	57.93	2.70	13.28	13.12	1.27	72329.31
14	11.88	14.72	47.81	3.12	12.93	12.76	1.27	75304.83
15	11.08	14.82	38.51	2.37	13.50	12.57	1.27	77041.37
16	12.17	14.61	46.84	2.60	13.49	12.75	1.27	75506.19
17	13.00	12.76	43.65	2.79	13.72	12.17	1.25	80466.74
18	10.93	13.31	40.38	2.32	13.80	12.47	1.25	77777.48
19	9.54	14.30	55.30	2.32	14.45	13.31	1.25	70801.64
20	12.35	12.00	41.90	4.08	15.97	11.69	1.25	82464.91
21	10.76	13.12	40.52	3.03	13.97	12.40	1.25	77658.25
22	11.65	12.78	36.12	2.90	14.62	12.05	1.25	79668.38
23	9.05	12.82	52.31	2.20	14.43	12.32	1.25	77058.58
監測時數	14	14	14	14	14	14	14	14
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平 均 值	10.31	13.67	47.63	2.71	13.70	12.62	1.26	76443.63
最 大 值	13.00	14.82	58.98	4.08	15.97	13.31	1.28	82464.91
發生時間	17	15	11	20	20	19		20
最 小 值	3.17	12.00	36.12	1.52	11.87	11.69	1.25	70801.64
發生時間	10	20	22	10	11	20		19
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.04 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.06	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.03 %	0.55 %	-0.39 %	0.01 %		0.08	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月23日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.39	11.54	45.71	1.56	19.07	9.91	1.16	83741.60
1	9.66	13.83	38.95	3.71	17.91	9.77	1.15	87127.82
2	9.58	11.92	43.24	3.54	17.02	10.29	1.13	83988.03
3	9.86	13.01	48.70	3.22	17.60	10.40	1.13	87225.71
4	9.90	11.87	44.82	2.91	18.17	10.26	1.13	87726.75
5	13.24	11.56	38.57	4.55	17.72	10.02	1.11	85838.53
6	10.37	12.90	51.28	3.56	15.55	11.62	1.06	76403.93
7	11.56	13.14	47.88	3.59	15.63	11.21	1.06	73627.76
8	11.75	11.88	47.29	1.63	17.56	10.56	1.06	78374.06
9	12.51	11.82	46.21	2.13	16.71	10.58	1.07	81103.83
10	15.15	13.04	52.69	2.49	14.28	11.39	1.09	76527.61
11	10.99	15.94	53.13	2.92	13.04	11.90	1.12	70334.00
12	11.85	12.72	51.32	2.25	15.33	10.64	1.07	76623.25
13	13.28	12.40	43.56	3.06	13.20	10.87	1.06	73167.18
14	13.50	12.63	48.92	2.82	15.54	10.58	1.09	76727.40
15	12.23	12.21	49.48	2.04	16.45	10.61	1.09	76645.69
16	12.94	12.01	56.08	2.07	15.77	10.87	1.08	76904.75
17	11.89	11.90	49.29	2.46	14.88	10.90	1.06	75291.31
18	12.53	13.01	53.64	2.40	13.80	11.22	1.06	75172.51
19	12.74	11.91	52.99	2.43	14.90	10.67	1.06	76652.99
20	10.71	11.98	50.91	3.04	14.76	10.93	1.06	75317.48
21	9.96	12.22	60.09	2.80	14.39	10.95	1.06	77790.01
22	11.05	12.39	67.39	2.36	14.47	11.38	1.07	78353.61
23	9.71	12.00	45.31	2.72	16.14	10.91	1.07	80372.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.51	12.49	49.48	2.76	15.83	10.77	1.09	78793.24
最 大 值	15.15	15.94	67.39	4.55	19.07	11.90	1.17	87726.75
發生時間	10	11	22	5	0	11		4
最 小 值	9.39	11.54	38.57	1.56	13.04	9.77	1.06	70334.00
發生時間	0	0	5	0	11	1		11
零點偏移(率)	-0.07 %	0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.05	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.35 %	0.91 %	-0.18 %	-0.09 %		0.01	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.66	13.50	28.74	1.07	17.38	9.12	1.36	74843.08
1	9.53	11.65	27.38	0.07	17.62	9.33	1.36	75517.89
2	9.35	12.56	27.44	0.29	16.05	9.49	1.36	73192.82
3	10.36	10.95	38.88	0.10	17.82	9.47	1.36	73216.89
4	10.46	10.98	45.16	0.10	17.67	9.59	1.36	74344.75
5	10.01	10.97	41.66	0.09	17.49	9.64	1.36	74806.23
6	10.63	11.10	42.90	0.10	16.39	9.80	1.36	73349.30
7	7.64	11.26	43.79	1.97	15.79	9.95	1.39	76329.67
8	9.92	11.25	53.85	2.28	16.54	10.09	1.41	74084.09
9	9.56	11.29	51.52	2.17	15.82	10.17	1.43	74146.80
10	11.44	11.53	55.06	2.35	15.96	10.17	1.42	74734.79
11	12.17	11.73	48.81	2.50	15.14	10.17	1.43	72130.18
12	9.45	11.54	49.26	2.18	15.19	9.97	1.43	71097.37
13	11.51	11.42	45.33	2.08	16.14	9.67	1.43	73332.01
14	9.85	11.34	46.73	2.08	15.79	9.92	1.43	71257.11
15	10.31	11.42	44.36	2.08	16.02	9.57	1.43	73093.88
16	9.95	11.83	41.83	2.26	15.24	9.66	1.42	71898.61
17	8.75	11.46	43.45	2.02	15.95	9.59	1.43	72746.70
18	9.23	10.93	52.17	2.09	17.51	9.53	1.43	72750.33
19	9.54	12.78	41.66	2.49	16.95	9.21	1.43	75421.93
20	11.32	12.19	47.32	2.99	14.87	9.96	1.43	70761.94
21	6.90	13.30	36.86	3.69	16.50	8.93	1.43	69728.26
22	6.10	12.75	33.46	3.18	16.76	9.09	1.43	70128.04
23	8.09	10.43	29.97	2.12	16.73	8.85	1.43	70279.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.66	11.67	42.40	1.76	16.39	9.62	1.41	73049.67
最 大 值	12.17	13.50	55.06	3.69	17.82	10.17	1.43	76329.67
發生時間	11	0	10	21	3	9		7
最 小 值	6.10	10.43	27.38	0.07	14.87	8.85	1.36	69728.26
發生時間	22	23	1	1	20	23		21
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.05 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.06	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.42 %	0.60 %	0.18 %	0.10 %		0.07	0.04	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								