

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年09月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.48	12.15	47.42	2.52	16.05	12.04	1.02	70483.72
1	8.40	9.12	58.46	1.25	19.11	11.31	1.02	74500.28
2	10.33	11.41	44.16	2.40	16.59	11.71	1.00	70494.76
3	6.71	9.68	54.22	1.48	17.46	11.62	1.00	73357.49
4	9.11	8.87	55.06	1.26	18.69	11.15	1.01	76139.20
5	0.68	8.48	57.03	0.75	18.16	11.98	1.00	72747.56
6	8.50	6.69	49.13	1.16	18.30	11.15	0.99	74486.91
7	8.19	9.59	59.72	3.00	14.12	12.74	1.02	63856.09
8	8.09	6.41	40.36	3.85	12.85	13.79	1.05	57634.88
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	7.16	6.98	59.65	1.19	17.46	11.17	1.01	76996.59
20	10.69	8.16	49.14	1.96	15.92	12.22	1.02	70792.04
21	7.05	8.74	47.39	1.89	15.90	12.01	1.02	71998.74
22	8.50	7.86	57.54	2.00	16.06	11.83	1.02	73692.78
23	8.89	7.48	67.31	1.67	16.94	11.87	1.03	72200.84
監測時數	14	14	14	14	14	14	14	14
超限次數	0	8	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平均值	7.91	8.69	53.33	1.88	16.69	11.90	1.02	71384.42
最大值	10.69	12.15	67.31	3.85	19.11	13.79	1.05	76996.59
發生時間	20	0	23	8	1	8		19
最小值	0.68	6.41	40.36	0.75	12.85	11.15	0.99	57634.88
發生時間	5	8	8	5	8	4		8
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.42 %	-0.06 %	0.31 %		0.10		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 112年09月23日 P003_樹林

#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C	項目 單位 小時\限標
ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour	
60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00	
9.55	6.84	54.34	1.90	18.41	10.57	0.99	82712.25	0
9.38	9.65	43.79	2.38	20.09	9.92	1.00	86796.51	1
8.78	5.91	54.59	2.31	18.50	10.66	1.00	82362.49	2
9.60	9.49	47.58	2.03	18.33	10.50	0.99	83729.03	3
9.29	9.13	48.81	2.40	17.92	10.39	1.00	84996.32	4
8.76	9.64	56.90	2.56	17.26	10.68	1.00	83694.82	5
1.87	7.78	55.56	1.73	17.52	11.12	1.01	77136.34	6
6.45	3.57	53.89	1.55	19.20	10.31	1.02	84393.97	7
7.67	11.87	45.99	1.43	20.03	9.52	1.01	89532.38	8
9.17	6.30	48.78	1.96	18.29	10.08	1.02	87212.82	9
11.22	2.61	49.24	2.61	17.46	9.69	1.01	91255.30	10
8.42	2.36	49.63	2.46	16.64	10.12	1.03	88366.04	11
10.85	6.52	48.22	3.38	16.49	10.04	1.02	89138.49	12
8.12	10.93	48.72	3.05	15.66	10.11	1.02	89082.25	13
7.79	5.34	56.90	2.96	15.13	10.50	1.02	86837.01	14
5.82	4.48	48.47	1.76	17.58	9.86	1.02	89800.04	15
11.61	3.27	46.73	2.41	17.02	10.18	1.02	88529.42	16
7.24	2.67	46.63	2.27	17.26	10.15	1.02	88345.66	17
7.33	6.08	48.81	1.66	18.16	10.05	1.00	87845.32	18
4.92	3.94	53.03	1.92	17.38	10.55	1.00	84506.93	19
5.21	4.15	49.64	1.97	17.90	10.07	1.01	87183.56	20
3.91	3.69	55.60	1.70	18.07	10.18	1.02	86672.15	21
4.30	3.90	48.47	1.99	18.18	9.85	1.01	88952.23	22
4.16	6.80	45.07	1.55	18.46	10.10	0.99	86580.31	23
24	24	24	24	24	24	24	24	監測時數
0	0	0	0	0	0	0	0	超限次數
24	24	24	24	24	24	24	24	有效時數
7.56	6.12	50.22	2.16	17.79	10.22	1.01	86485.90	平均值
11.61	11.87	56.90	3.38	20.09	11.12	1.04	91255.30	最大值
16	8	5	12	1	6		10	發生時間
1.87	2.36	43.79	1.43	15.13	9.52	0.99	77136.34	最小值
6	11	1	8	14	8		6	發生時間
-0.01 %	-0.01 %	-0.18 %	0.00 %		0.04		-0.20 %	零點偏移(率)
0.00 %	0.49 %	-0.32 %	0.14 %		-0.07		-0.10 %	全幅偏移(率)
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	有效比率
								備註

